

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 133 DEL 30-10-2013

Oggetto: Determinazioni inerenti alla Perizia estimativa per «Lavori d'urgenza per la messa in sicurezza dell'Adduttore Ponte Barca - Serbatoio Lentini. Sostituzione di due compensatori ad onde DN 2400 e lavori complementari all'interno del "Manufatto di raccordo" (C.da Masseria Signorelli di Lentini - SR)».

L'anno duemilatredecim il giorno *trinta* del mese di *Ottobre* nella sede del Consorzio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Dimino, nominato con D.A. n. 01 del 12/12/2012, assistito dal Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica, Ing. Massimo Paterna, con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con Deliberazione n. 466 del 26/11/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 152 del 23/06/1999 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nel mese di luglio 2013, mentre dal Serbatoio Lentini era in corso il prelievo di acque per l'irrigazione e per l'uso industriale, si sono aperte lesioni sui soffiotti di un compensatore ad onde all'interno del "Manufatto di raccordo" dell'Adduttore Traversa Ponte Barca – Serbatoio Lentini, ove sono alloggiare le opere di presa;

CONSIDERATO che dette lesioni hanno generato violenti e copiosi getti d'acqua, che a loro volta hanno allagato il locale e danneggiato apparecchiature elettromeccaniche;

TENUTO CONTO che il Consorzio di Bonifica 9 Catania, Ente gestore dell'Adduttore Barca – Lentini, è intervenuto immediatamente ad effettuare riparazioni provvisorie di somma urgenza, non prima di aver messo in sicurezza le opere svuotando la galleria di presa e imponendo, inevitabilmente, la sospensione dei prelievi;

TENUTO CONTO che, a seguito dei suddetti interventi, i prelievi dell'acqua dal Serbatoio sono potuti riprendere, ma che si rende indispensabile effettuare interventi definitivi per la messa in sicurezza delle opere, anche tenendo conto dei referti delle ispezioni specialistiche ivi effettuate (indagini metallografiche e coi liquidi penetranti);

VISTA la Perizia estimativa per «Lavori d'urgenza per la messa in sicurezza dell'Adduttore Ponte Barca - Serbatoio Lentini. Sostituzione di due compensatori ad onde DN 2400 e lavori complementari all'interno del "Manufatto di raccordo" (C.da Masseria Signorelli di Lentini - SR)», redatta dall'Ing. Francesco Fanciulli (data 28/10/2013) ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il parere tecnico favorevole, allegato alla Perizia, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna;

VISTO il quadro di spesa di Perizia, qui così sintetizzato:

| | |
|---|---------------|
| Servizi e forniture in appalto, compresi imprevisti | € 138.960,00 |
| Manodopera consortile | € 103.600,00 |
| Incentivo (2%, Art. 92.5 Codice dei contratti): | € 4.851,20 |
| I.V.A. (22%) | € 30.571,20 |
| Totale generale | € 277.982,40 |
| In cifra tonda | € 278.000,00; |

CONSIDERATO che i contenuti della Perizia rispondono all'esigenza di effettuare gli interventi nel più breve tempo possibile (tenuto conto dei tempi di approvvigionamento dei materiali, come indicati dalle Ditte offerenti) ed utilizzando maestranze consortili, con ciò operando, fra l'altro, anche una diminuzione dei costi rispetto all'ipotesi di affidamento in appalto;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'approvazione della predetta Perizia e per l'indizione, nel più breve tempo possibile, della conferenza dei servizi per l'acquisizione di tutti i pareri prodromici all'esecuzione dei lavori, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consorzio di Bonifica 9 Catania non dispone dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori e che, pertanto, necessita richiedere detti fondi all'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

DELIBERA

1. di approvare la Perizia estimativa per «Lavori d'urgenza per la messa in sicurezza dell'Adduttore Ponte Barca - Serbatoio Lentini. Sostituzione di due compensatori ad onde DN 2400 e lavori complementari all'interno del "Manufatto di raccordo" (C.da Masseria Signorelli di Lentini - SR)», redatta dall'Ing. Francesco Fanciulli in data 28/10/2013, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010;
2. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di indire la conferenza dei servizi, nel più breve tempo possibile;
3. di inoltrare, contestualmente, la Perizia all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, corredata di istanza di finanziamento.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Ing. Massimo Paterna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giuseppe Dimino

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 04-11- al

Catania li

È copia conforme all'originale.

Catania, li